

LORO - Entwässerungssysteme

Inspektions- und Wartungsmaßnahmen

(angelehnt an die DIN 1986-3:2004-11)

Nr.	Anlageteil	Maßnahme	Durchführung	Zeitspanne
1	Leitungssystem	Inspektion	Visuelle Prüfung aller sichtbaren Leitungen auf Zustand, Dichtigkeit, Befestigung	1 Jahr
2	Reinigungsverschlüsse	Inspektion	Visuelle Prüfung auf Zustand, Dichtigkeit	1 Jahr
3	Dachabläufe und Notüberläufe / Notabläufe	Inspektion, gegebenenfalls Wartung	Prüfung auf ungehinderten Ein- und Ablauf des Regenwassers. Reinigung von Abläufen mit den verwendeten Aufbauten (z.B. Drainjet-Hauben, Kiesfangkörbe, Kontrollschächte, Siebkorb mit Siebdeckel, Luftsiebe und Siebeinheiten) Fehlende oder defekte Teile sind zu ersetzen. Ggf. Funktionskontrolle der Beheizung.	6 Monate oder nach Bedarf in geringeren Zeitspannen, insbesondere im Herbst
4	Be- und Entlüftungsöffnungen (über Dach)	Inspektion, Wartung	Prüfen auf freien Querschnitt und Kontrolle der Einbindung in die Dachfläche, gegebenenfalls Reinigung	1 Jahr

Den Anlagenbesitzern wird empfohlen, für die regelmäßig durchzuführenden Inspektions- und Wartungsarbeiten einen Vertrag mit einem Fachbetrieb abzuschließen.