

## **LORO-X Füll- und Entlüftungsleitungen für Heizöltanks**

LORO-X Füll- und Entlüftungsleitungen,  
DN 40 und 50.

Allgemeine bauaufsichtliche  
Zulassung Nr. Z-38.4-194.

Für Erdtanks, kellergeschweißte  
Tanks und Kunststoffbatterietanks.

Aus Stahl, feuerverzinkt, mit der  
bewährten LORO-X Steckmuffenverbindung.  
Kein Schweißen, nur stecken. LORO-X  
Fülleitung, DN 50, mit Sicherungsschelle,  
Nr. 806 X, gilt als vollständig aus Stahl  
bestehend.

Für Erdverlegung gehören Problemlösungen  
für bauseitige oder werkseitige Umhüllung,  
entsprechend den einschlägigen DIN-Vor-  
schriften, ebenfalls zum Programm. LORO-X  
Füll- und Entlüftungsleitungen gehören bei  
vielen Tankherstellern zum Tank; bei  
anderen Tankherstellern sind passende  
Anschlußstücke lieferbar.

Einsatzgebiete:

Befüllung und Entlüftung von  
Erdtanks, kellergeschweißten Tanks und  
Kunststoffbatterietanks.

## **LORO-X Befüll und Entlüftungsleitungen für Pellets-Lagerräume**

Holzpellets für Pelletsheizung werden mit  
Tankwagen angeliefert und direkt in den  
Lagerraum eingeblasen.

Dazu werden Befüll- und Entlüftungs-  
leitungen mit Kupplung und Verschlußdeckel  
benötigt, die durch die  
Außenwand des Hauses geführt werden.

Liegt der Pellets-Lagerraum nicht direkt an  
einer Außenwand, müssen  
weiterführende Leitungen eingesetzt werden.  
Für diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X  
Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung  
mit der millionenfach bewährten Steckmuffen-  
verbindung in idealer Weise an.

