





Rohrende leicht
eingezogen

Übergangsrohr DN150/200
EDV-Art.Nr. 00600.FG0X



Prüfungsnummer:				Werkstoff: P235 TR1 EN10217-1, feuerverzinkt. Dämmung: 2K PU-Schaum.				Benennung		Zeichnungs Nr.	
				Außenrohr: E195 EN10305, feuerverzinkt mit Innenbeschichtung.							
				Maßstab 1:2	Zul. Abw. DIN EN 1123-2			Verbundrohr DN150/200		58060.FG0X	
					2008	Tag	Name	Übergangsrohr konzentrisch		Ersatz für:	
					Gez.	08.10.	Koeh				
					Gep.	12.03.25	He	EDV-Art.Nr. 58060.FG0X		ersetzt durch:	
					Norm.	12.03.25	Schm	58060.FG0X.DWG			
								Bauvorhaben			
				Änderung	Tag	Name	Gewicht kg 8.2				
				Index							