

LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwässerung mit Sammelleitung in der Wärmedämmung

Hauptentwässerung	LX 1907	
Notentwässerung	LX 1908	
1 LORO-X RAINSTAR® Attikaablauf, DN 100	01390.100X	
2 LORO-X Rohr mit einer Muffe, DN 100	*)	
3 LORO-X Belüftungsstück, DN 100	13217.100X	
4 LORO-X Abzweig, 87°, DN 100	00200.DD0X	
5 LORO-X Rohrschelle, DN 100	00975.100X	
6 LORO-X Reinigungsrohr, DN 100	00550.100X	
7 LORO-X Umlenkformstück Dachterrasse, DN 100/50	13429.DCBX	
8 LORO-X Rohr mit Langmuffe, DN 50	*)	
9 LORO-X DUOSTREAM-Distant Mehrgeschossablauf**	13441.BD0X	
10 LORO-Wärmedämmblock	01385.000X	
11 LORO-X Rohr mit einer Muffe, DN 100 (Aussenrohr)	*)	
12 LORO-X Rohr mit einer Muffe, DN 100 (Innenrohr)	*)	
13 LORO-X Schiebeflansch für Dampfsperre aus Bitumen	13235.100X	
	für Dampfsperre aus PVC	13236.100X
14 LORO-X Belüftungsstück	13217.100X	
15 LORO-X Abzweig mit Bogen	13500.100X	
16 LORO-X Regenstandrohr, DN 100, 1500 mm, mit HSÜ	55154.100X	
17 Grundleitung		

* längenabhängig
** alternativ LORO-X DUOSTREAM-Distant Mehrgeschoss-Notablauf

min. 2,5 m
LORO-X
Stahlflussrohr:

max.8,0 m

min. 300 mm

min. 80 mm

min. 160 mm*

Bei der Bemessung ist der maximale Abfluss von **4,0 l/s** zu berücksichtigen, der durch den Verzug in DN 50 gedrückt werden kann.

*) am Tiefpunkt der Wärmedämmung