

LORO-X Entwässerungssysteme

Inspektions- und Wartungsmaßnahmen

(angelehnt an die DIN 1986-3:2024-05)

Nr.	Anlageteil	Maßnahme	Durchführung	Zeitspanne
1	Abwasserleitungen innerhalb vom Gebäude, Lüftungsleitungen und Verbindungsstellen	Inspektion	Visuelles Prüfen aller sichtbaren Leitungen auf ordnungsgemäßen Zustand, Dichtheit, Befestigung und Außenkorrosion.	1 Jahr
2	Reinigungsverschlüsse, Reinigungsöffnungen	Inspektion	Visuelles Prüfen auf ordnungsgemäßen Zustand, Dichtheit, Befestigung und Zugänglichkeit. Wird der Verschluss geöffnet, ist beim Wiederverschließen auf richtige Lage und Sauberkeit der Dichtflächen und genügenden Anzug von Verschluss- oder Deckelbefestigung zu achten.	1 Jahr
3	Dachabläufe (gedrosselt und nicht gedrosselt) und Notüberläufe nach DIN EN 1253-1	Inspektion	Prüfen auf ungehinderten Ein- und Ablauf auch der Notüberläufe. Reinigung der Schmutzfänge und Einlaufroste	6 Monate oder nach Bedarf in geringeren Zeitspannen, insbesondere im Herbst, bei gedrosselten Dachabläufen 3 Monaten
		Wartung	Funktionskontrolle der Beheizung. Bei Dachabläufen für das Druckentwässerungssystemen ist auf korrekten Sitz der Funktionsteile zu achten. Bei gedrosselten Abläufen ist zusätzlich die Funktionsfähigkeit des Drosseleinsatzes zu überprüfen.	
4	Be- und Entlüftungsöffnungen (über Dach)	Inspektion Wartung	Prüfen auf freien Querschnitt und Kontrolle der Einbindung in die Dachfläche, gegebenenfalls Reinigung	1 Jahr
5	Dachrinnen/Regenwasserfallleitungen	Inspektion	Prüfen auf ordnungsgemäßen Zustand, Sauberkeit, und Schutzanstrich.	6 Monate, insbesondere im Herbst
		Wartung	Kontrolle der Dehnungs- und Längenausgleicher, Reinigung der Rinnen, Kehlen, Traufen und Laubfänge. Funktionskontrolle der Beheizung.	

Den Anlagenbesitzern wird empfohlen, für die regelmäßig durchzuführenden Inspektions- und Wartungsarbeiten einen Vertrag mit einem Fachbetrieb abzuschließen.

LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG

Kriegerweg 1 • 37581 Bad Gandersheim,
Postfach 13 80 • 37577 Bad Gandersheim
Tel. +49 5382 71 0 • Telefax +49 5382 71 2 03
Internet: www.loro.de • e-mail: infocenter@lorowerk.de