



21.07.99

Kg

wg-mo

21.07.99

Attikaablauf der Firma LORO

Sehr geehrter Herr

der Attikaablauf der Firma LORO kann entsprechend den Vorgaben und der Einbauanleitung der Firma LORO eingesetzt werden.

In den Flachdachrichtlinien werden allerdings bei Dächern mit einer Dachneigung bis zu 5° Innenentwässerungen empfohlen. In der Fläche lassen sich Dachabläufe einfacher einsetzen und abdichten als im Aufkantungsbereich der Attika. Auch sollen Dachabläufe an den Tiefpunkten der Dachfläche angeordnet werden. Auch dies ist am einfachsten in einem mittleren Bereich der Dachfläche zu erreichen. Als Vorteil nennt die Firma LORO „Keine Durchdringung der Dachhaut“. Dies ist so nicht richtig, da die Dachhaut an den Dachrändern wenigstens 15 cm über Oberfläche Belag zu führen ist. Insofern besteht auch bei den LORO-Attikaabläufen eine Durchdringung der Dachhaut, allerdings im Randbereich. Bei bestimmten bitumenhaltigen Dachabdichtungen ist es möglich, daß durch UV-Strahlung in Verbindung mit Feuchtigkeit saure Bestandteile aus der Abdichtung gelöst werden (nur bei Dächern ohne schweren Oberflächenschutz). Diese sauren Bestandteile können Metalle angreifen. Beim LORO-Attikaablauf ist dies nicht zu befürchten, da eine Kunststoffbeschichtung innen und außen vorhanden ist. Grundsätzlich können die LORO-Attikaabläufe unter Berücksichtigung der angeführten Gegebenheiten eingesetzt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Zentralverband des
Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.
Technische Betriebsberatungsstelle

Dipl.-Ing. Gerd Wigand